



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0612/02/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Tłumik półelastyczny AKUCOM**

Zawierający / containing: aluminium, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: tłumienia hałasu w systemach wentylacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie tłumików musi być zgodne z przepisami dotyczącymi wentylowanych obiektów i pomieszczeń. Włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do przepływającego powietrza.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LINDAB s.r.o.
16100 Praha 6-Ruzyně
Na Hurce 1081/6, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LINDAB Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Sochaczewska 144, Wieruchów

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-08-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-08-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 21st August 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287